

**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 ПО Г. МАХАЧКАЛА**

367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «а». Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58  
367027, г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д». Телефон: (8722) 51-70-98. 55-15-87 Факс: (8722) 51-70-98. 55-15-87  
Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

**Предписание № 49/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная школа № 15 им. Цахаева 3.3.»

(МБОУ «СОШ № 15» ИМ. М.ЦАХАЕВА)

Директору Каплановой Анжеле Сагидовне,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 49 от 3 февраля 2017 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Махачкала по пожарному надзору Магомедов М.Б., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 13 февраля 2017 г. по 10 ч.00 мин. 27 февраля 2017 г. проведена плановая / выездная проверка Инспектором отделения ГПН ОНД и ПР № 1 по г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Качаевым Р.Р., в помещениях и на территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 им. Цахаева 3.3.» (МБОУ «СОШ № 15» ИМ. М.ЦАХАЕВА), по адресу: г. Махачкала, ул. Венгерских бойцов 7, совместно с Каплановой Анжелой Сагидовной, ^

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного доку-мента по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обяза-тельных требова-ния пожарной без-опасности	Отметка (под-пись) о выпол-нении (указы-вается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты организовать проведение проверки работоспособности систем автоматических установок пожарной сигнализации не реже 1 раза в квартал, а также наличие проектной документации	Правила противопожарно-го режима в РФ : п. 61	01.02.2018	
2	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 система пожарной сигнализации должна дублировать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал органи-	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регла-мент о требованиях по-жарной безопасности" : ч. 7 ст. 83	01.02.2018	

	зации.			
3	Организовать проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердачных помещений, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки (акт не представлен)	Правила противопожарного режима в РФ: п. 21	01.02.2018	
4	Представить сертификат соответствия по требованиям пожарной безопасности на материал применяемый на путях эвакуации для отделки стен (выход из спортзала), потолков (начальный корпус), пола (второй этаж здания школы)	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 -ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СНиП 21-01-97* п. 6.25	01.02.2018	
5	Двери лестничных клеток начального корпуса здания школы оборудовать устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии	СП 1.13130.2009 п.4.2.7. Технический регламент ФЗ №123 от 22.07.2008 ст.4	01.02.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- \*  
собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим

Подписи лиц и ф Ш ш ^ х прЩшу:

\* |||

Mm

«2» м а р т д ^ Щ ^ г . ^ ^ ^ ^ ^

Инспектор отделения ГПН ОНД и ПР № 1  
по г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД  
Качаев Р.Р.

\* - Место личной печати ответственного инспектора по пожарному надзору.